

**Spettabile:**

**COMUNE DI Crespina e Lorenzana**

**- P.zza C. Battisti, 22**

**56040 Crespina Lorenzana (Pi)**

Rapporto di Prova N° **20241759-001/M** del **13/12/2024**

Pagina 1 di 2

Accettazione N°: **20241759** Del: **03/12/2024**

Data Ricevimento Campione: **03/12/2024**

Descrizione :

**Acqua prelevata dal fontanello**

Riferimenti Legge/autorizzazione:

**D.Lgs n 18/2023**

Oggetto :

**Analisi di Caratterizzazione**

Luogo di prelievo :

**Scuola primaria Cenaia - Piazza Di Vittorio, 8 - Cenaia (PI)**

Data Campionamento: **03/12/2024** Ora: **9:30**

Campionato da: **dott.sa Giulia Tognarelli (Genesi s.r.l.)**

Metodo Campionamento: **IO C.03\_rev.07 (\*)**

Trasportato da: **dott.sa Giulia Tognarelli (Genesi s.r.l.)**

Temperatura del Trasporto: **2,7 °C**

Temperatura Campione in

Accettazione: **3,8 °C**

Data Inizio Prova: **03/12/2024**

Ora: **12:20**

Data Fine Prova:

**06/12/2024**

**Genesi srl**

Capitale sociale al 21.12.2023 euro 50.000,00 interamente versato - Cod. Fisc., P.IVA e n. iscrizione Registro delle Imprese di Pistoia 01344970478 - REA PT n. 141776

**Sede legale:** Via Vecchia Bolognese n. 9, 51100 PT - **Sede amministrativa e ricevimento campioni:** Via Erbosa n. 30, 51100 Pistoia - Tel. 0573.528464

**Sede operativa:** via S. Pertini, 58 - 56012 Calcinai (PI) - Tel. 0587.724845

[www.centroanalisiigenesi.it](http://www.centroanalisiigenesi.it) [info@centroanalisiigenesi.it](mailto:info@centroanalisiigenesi.it)

Prova	Metodo	Unità di Misura	Risultato	D.Lgs n 18/2023
Ricerca e Conta di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Data inizio - fine Analisi 03/12/2024 - 05/12/2024	UNI EN ISO 16266:2008	ufc/100 ml	<1	-
Conta di batteri coliformi Data inizio - fine Analisi 03/12/2024 - 04/12/2024	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	ufc/100 ml	<1	0
Conta di <i>Escherichia coli</i> Data inizio - fine Analisi 03/12/2024 - 04/12/2024	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	ufc/100 ml	<1	0
Conta di microrganismi vitali a 22°C Data inizio - fine Analisi 03/12/2024 - 06/12/2024	UNI EN ISO 6222:2001	ufc/ml	1,2 x 10 <sup>2</sup>	-
Conta di microrganismi vitali a 36°C Data inizio - fine Analisi 03/12/2024 - 05/12/2024	UNI EN ISO 6222:2001	ufc/ml	2,3 x 10 <sup>2</sup>	-
Ricerca e conta di <i>Enterococchi intestinali</i> Data inizio - fine Analisi 03/12/2024 - 05/12/2024	UNI EN ISO 7899-2:2003	ufc/100 ml	<1	0

(\*) Le voci così contrassegnate, non sono oggetto di Accredimento.

Responsabile Generale Laboratorio  
**Dott.ssa Balestri Chiara**  
(Ord. Biologi Toscana-Umbria n. ToU\_A1229)

**Note:**

I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto nemmeno parzialmente senza l'autorizzazione della Ditta Genesis s.r.l.

Il tempo di conservazione dei campioni consiste in 30 giorni dall'emissione del Rapporto di Prova. Tale termine, che deve tener conto anche di eventuali disposizioni legislative o dell'Autorità Giudiziaria, può non essere rispettato nel caso di campioni che si consumano e/o distruggono durante la prova, di campioni insufficienti o di campioni deperibili. Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.centroanalisigenesis.it](http://www.centroanalisigenesis.it)

Il file originale del Rapporto di Prova è firmato con firma digitale dai soggetti suddetti.  
Laboratorio inserito nell'elenco regionale dei laboratori con il n° 31 e con Decreto Dirigenziale n° 11890 del 12.07.2021.

Il numero del Rapporto di Prova corrisponde all'identificazione univoca del campione.

**Fine rapporto di prova**

**Genesis srl**

Capitale sociale al 21.12.2023 euro 50.000,00 interamente versato - Cod. Fisc., P.IVA e n. iscrizione Registro delle Imprese di Pistoia 01344970478 - REA PT n. 141776

**Sede legale:** Via Vecchia Bolognese n. 9, 51100 PT - **Sede amministrativa e ricevimento campioni:** Via Erbosa n. 30, 51100 Pistoia - Tel. 0573.528464

**Sede operativa:** via S. Pertini, 58 - 56012 Calcinai (PI) - Tel. 0587.724845

[www.centroanalisigenesis.it](http://www.centroanalisigenesis.it) [info@centroanalisigenesis.it](mailto:info@centroanalisigenesis.it)