

Spettabile:

COMUNE DI CRESPINA E LORENZANA

- P.zza C. Battisti, 22

Crespina Lorenzana (Pi)

Rapporto di Prova N° **20180265-001/M** del **02/03/2018**

Pagina 1 di 2

Descrizione :

Acqua lavabo cucina

Riferimenti Legge/autorizzazione:

D.Lgs n.31/2001

Oggetto :

verifica conformità ai limiti di legge

Luogo di prelievo :

Cucina di Ceppaiano - Via Piave, 56 Ceppaiano

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| Accettazione: | 20180265 | Del: | 21/02/2018 | | |
| Data Campionamento: | 21/02/2018 | Ora: | 11:30 | | |
| Data Arrivo Campione: | 21/02/2018 | | | | |
| Data Inizio Prova: | 21/02/2018 | Ora: | 16:51 | Data Fine Prova: | 24/02/2018 |
| Tipo Analisi: | Acqua potabile | | | | |

Trasportato da: **dott.sa Giulia Tognarelli (Genesis s.r.l.)**

Campionato da: **dott.sa Giulia Tognarelli (Genesis s.r.l.)**

Modalità Campionamento:

IO C.03_rev.02(*)

Temperatura Campione in

Accettazione: **2,8 °C**

Genesis srl

Capitale sociale al 25.01.2012 euro 17.000,00 i.v. - Cod. Fisc. P. IVA e n° iscrizione Registro delle imprese di Pistoia 01344970478 REA PT n° 141776

Sede legale: Via Vecchia Bolognese n. 9 - 51100 PT - Sede amministrativa e ricevimento campioni: Via Erbosa, 30 - 51100 PT - tel 0573.528464

Sede Operativa: Via Olanda, 20 - Z.I. La Tura - 56032 Cascine di Buti (PI) - tel 0587.724845 Fax 0587.723964

www.genesiservices.it - info@genesiservices.it

mod. PO 05.01_rev 02

segue Rapporto di Prova N° **20180265-001/M** del **02/03/2018**

Pagina 2 di 2

| Prova | Metodo | Unità di Misura | Risultato | D.Lgs n.31/2001 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| conta di coliformi totali <i>Data inizio - fine Analisi 21/02/2018 - 22/02/2018</i> | APAT CNR IRSA 7010C Man 29 2003 | ufc/100 ml | <1 | 0 |
| Conta di Escherichia coli <i>Data inizio - fine Analisi 21/02/2018 - 22/02/2018</i> | APAT CNR IRSA 7030C Man 29 2003 | ufc/100 ml | <1 | 0 |
| Conta di microrganismi vitali a 22°C <i>Data inizio - fine Analisi 21/02/2018 - 24/02/2018</i> | UNI EN ISO 6222:2001 | ufc/ml | 156 | 100 |
| Conta di microrganismi vitali a 36°C <i>Data inizio - fine Analisi 21/02/2018 - 23/02/2018</i> | UNI EN ISO 6222:2001 | ufc/ml | 45 | 20 |
| ricerca e conta di Enterococchi intestinali <i>Data inizio - fine Analisi 21/02/2018 - 23/02/2018</i> | UNI EN ISO 7899-2:2003 | ufc/100 ml | <1 | 0 |

(*) Le modalità di campionamento così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia.

Responsabile Laboratorio Microbiologia

Dott.ssa Fragnoli Frida
(Ord. Naz. Biologi n° 054438)

Responsabile Generale Laboratorio

Dott.ssa Balestri Chiara
(Ord. Naz. Biologi n° 045711)

Note:

I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto nemmeno parzialmente senza l'autorizzazione della Ditta Genesis s.r.l.

I tempi di conservazione dei campioni sono: 30 giorni dall'emissione del Rapporto di Prova per tutte le tipologie di matrici.
I campioni che si consumano e/o distruggono durante la prova non possono essere conservati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.genesiservices.it

Il file originale del Rapporto di Prova è firmato con firma digitale dai soggetti suddetti.
Laboratorio inserito nell'elenco regionale dei laboratori con il n° 31 e con Decreto Dirigenziale n° 3083 del 12.07.2012.

Genesis srl

Capitale sociale al 25.01.2012 euro 17.000,00 i.v. - Cod. Fisc. P. IVA e n° iscrizione Registro delle imprese di Pistoia 01344970478 REA PT n° 141776
Sede legale: Via Vecchia Bolognese n. 9 - 51100 PT - Sede amministrativa e ricevimento campioni: Via Erbosa, 30 - 51100 PT - tel 0573.528464
Sede Operativa: Via Olanda, 20 - Z.I. La Tura - 56032 Cascine di Buti (PI) - tel 0587.724845 Fax 0587.723964
www.genesiservices.it - info@genesiservices.it

mod. PO 05.01_rev 02